TRAVAUX SOUS TENSION BT SUR LES INSTALLATIONS
Formation initiale

Remplacement ou ajout d'un constituant en courant continu
Module complémentaire aux Batteries d'accumulateurs stationnaires

Objectif :

Acquérir les savoirs et savoir-faire, définis dans les normes NFC 18-505-1 et NF C 18-505-2-3 pour réaliser des travaux sous tension sur les batteries d'accumulateurs stationnaires :
Préparer à l'habilitation d'indice « T » en BT pour :
- **ajouter ou remplacer un constituant de l'installation courant continu.**

Public concerné :

Personnels électriciens visant une aptitude aux TST en BT ayant les connaissances et la pratique adaptées à ces domaines

Prérequis :

Avoir suivi le recyclage batteries stationnaires (TST I 423) juste avant ce stage et être habilité « T » pour ajouter ou remplacer un constituant de l'installation courant continu.

Durée :

0,5 jour en continu (4 heures)

Pédagogie :

La progression pédagogique s'appuie sur des exposés et des travaux pratiques.

75% du temps est consacré à des travaux pratiques sur des installations électriques BT ***(dont travaux pratiques et rédaction de mode opératoires)***

Évaluation des acquis :

Évaluation sur les aspects théoriques et/ou pratiques vue en session

Outils pédagogiques :

Salle de cours, vidéoprojecteur, écran.
Plateformes techniques TST BT,
Outillages et matériels spécifiques conformes aux normes.

Accessibilité :

En cas de restriction médicale ou autres restrictions, un plan de compensation individuel pourra être mis en œuvre en amont de l'inscription, sur demande et sur validation de la faisabilité technique.

Dotation du stagiaire :

Documents, vêtements et EPI nécessaires **voir la liste détaillée au verso**

Documents de fin de formation :

Attestation de formation et attestation du professionnalisme.

Lieu :

CACHAN (94), DARDILLY (69)

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Siège social : 30, av. du Président Wilson - 94234 CACHAN Cedex - Tél. : 01 49 08 03 03
Association loi de 1901 - Siret : 784 244 253 00067 - Code NAF 8559A - N° TVA Intracom. FR 02 784 244 253
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 11940646394 auprès du Préfet de Région d'Île-de-France

CONTENU DU STAGE

1 - Travaux pratiques sous tension

- Préparation et rédaction modes opératoires
- Remplacer un constituant de l'installation en courant continu en amont de la chaine de batteries ou en ajouter un au-delà du point de raccordement sur le jeu de barres en courant continu.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

- Bulletin d'inscription avec engagement écrit de l'employeur, précisant que le personnel inscrit satisfait aux prérequis fixés par l'Organisme Travaux Sous Tension sur les Installations Electriques.

DOCUMENTS QUE DOIT POSSÉDER LE STAGIAIRE POUR SUIVRE LE STAGE

- Titre d'habilitation électrique.
- Fournitures de bureau.

VÊTEMENTS ET EPI QUE DOIT POSSÉDER LE STAGIAIRE POUR SUIVRE LE STAGE

- Vêtements de travail *(couvrant les bras et les jambes, non propagateur de la flamme et ne comportant pas de pièces conductrices, CEI 61482-1-2 et EN ISO 14116)*.
- Paire de chaussures de sécurité.
- Casque d'électricien avec jugulaire *(NF EN 397)* et équipement de protection oculaire et faciale *(NF EN 166)*.
- Paire de gants isolants 500 V en latex pour électricien *(à la taille du stagiaire, NF EN 60903 classe 00)*.
- Paire de surgants pour électricien en cuir à crispin *(à la taille du stagiaire, NF EN 388)*.
- Paire de gants de manutention *(à la taille du stagiaire)*.

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Siège social : 30, av. du Président Wilson - 94234 CACHAN Cedex - Tél. : 01 49 08 03 03
Association loi de 1901 - Siret : 784 244 253 00067 - Code NAF 8559A - N° TVA Intracom. FR 02 784 244 253
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 11940646394 auprès du Préfet de Région d'Île-de-France